

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и
Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

Предписание N 16/1/3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. **Муниципальному общеобразовательному учреждению Новобелоярская средняя школа имени героя советского союза Н.И. Огуречникова (далее – МОУ Новобелоярская СШ);**
2. **Жегловой Светлане Геннадьевне – директору МОУ Новобелоярская СШ;**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича № 16 от 20.02.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «10» марта 2021 г. с 15 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. «16» марта 2021 г. проведена плановая проверка Главным государственным инспектором Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Черновым Александром Андреевичем, совместно с Жегловой Светланой Геннадьевной – директором МОУ Новобелоярская СШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	Общие нарушения			
1.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», которые прекратили действие с 01.01.2021 года.	п. 14 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")	01.06.2021	
2.	Программа проведения первичного противопожарного инструктажа разработана с учетом требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», которые прекратили действие с 01.01.2021 года.	п. 18 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.06.2021	
	Здание школы с дошкольной группой по адресу: 433423, Ульяновская обл., Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д. 26			
3.	Руководитель организации не обеспечивает размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	абз. 2 п. 11 ППР в РФ	01.06.2021	
4.	Административно-бытовое помещение (помещение бывшей электрической котельной) не защищено системой пожарной сигнализации	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона	01.06.2021	

1	2	3	4	5
	ции.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее – ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ); п. 3 и п. 4 текстовой части п.38 табл.3 приложения НПБ 110-03; п. 4.12, п. 48 таб. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности		
5.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.06.2021	
6.	При перепланировке помещений дошкольной группы в план эвакуации не были внесены соответствующие изменения.	п. 6.2.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009)	01.06.2021	
	Здание школы с дошкольной группой по адресу: 433424, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, дом 24			
7.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	часть 7 статьи 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлен (а),
копию получил (а):

(подпись)

Директор МОУ Новобелоярская СШ
Жеглова С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

"17" марта 2021 года

Главный государственный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору А.А. Чернов

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"17" марта 2021 года

